Warstwy konstrukcyjne drogi powiatowej oraz wlotów dróg podrzędnych



5cm warstwa ścieralna z BA A11S
7cm warstwa wiążąca z BA AC22W
podbudowa CS
(istniejace podłoże gruntowe wzmocnione
45cm mieszanka CS wg Specyfikacji technicznej

Krawężnik bet.20x30cm na ławie betonowej z oporem



krawężnik betonowy C25/30 20x30cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.
fundamnet betonowy C12/15

Krawężnik bet.15x30cm na ławie betonowej z oporem



krawężnik betonowy C25/30 15x25cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.
fundamnet betonowy C12/15

Obrzeże chodnikowe bet.On 8x30cm na podsypce z piasku

obrzeże betonowe C25/30 8x30cm
podsypka cem.–piaskowa gr 3 cm po zagęszcz.

Ściek przykrawężnikowy z 3 rzędów kostki betonowej na ławie betonowej z oporem



krawężnik betonowy C25/30 20x30cm
fundamnet betonowy C12/15

Szczegół scieku żelbetowego



żelbetowy ściek
podsypka cem. –piaskowa 1:4 gr. 5cm po zagęszcz.
fundament betonowy beton C12/15 gr. 15 cm

na podsypce piaskowo–cementowej



ściek bet. prefabrykowany typ "mulda"60x50cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.

Umocnienie rowów płytami ażurowymi



płyty ażurowe 60x40x8cm
podsypka piaskowa gr.10cm

Szczegół odkrycia krawężnika w obrębie styku zjazdu indywidualnego z jezdnią drogi powiatowej



Szczegół standordowego odkrycia krawężnika



Szczegół odkrycia krawężnika wraz z ściekiem przykrawężnikowego



Ściek prefabrykowany pod zjazdem

1-1



Szczegół scieku skarpowego



ściek bet. prefabrykowany typ "mulda"60x50cm
podsypka cem.–piaskowa gr 5 cm po zagęszcz.

Inwestor/Zamawiający: **POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU**
ul. Graniczna 24 26-600 Radom
tel./fax (+48) 365 58 01
email: pzd@spradom.eu

Wykonawca: **VEGMAR JAKUB KRAWCZYK**
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno
tel./fax (+48) 811 82 42,
tel. kom. (+48) 602 139 935

Nazwa opracowania:
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3529 W Kiedrzyn - Małęczyn - do DK nr 9 na odc. długości ok 2,1 km

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:	Podpis:
Projektant: mgr inż. Jakub Krawczyk upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0335/POOD/08	
Sprawdzający: mgr inż. Wioletta Rusek upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej nr MAZ/0335/POOD/08	
Opracowujący: Michał Hapon	

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY — Data:

Tytuł rysunku: **Szczegóły konstrukcyjne**

Skala:	Nr projektu:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
1:20	100-049	6	1/2

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4 Lutego 1994 r.