

PZD.I.252.1.12.2016

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI** *do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 12/2016*

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym treści SIWZ dla postępowania przetargowego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3534W Makowiec - Rawica (V Etap i VI Etap):**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający przewiduje w ramach w/w zamówienia montaż barier SP-06 z zainstalowanymi pochwytyami w/g SST.D.07.05.01. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich ilości?

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

### **Odpowiedź na pytanie 1**

W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać montaż barier SP-06 bez pochwyków.

**Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi na zadane pytanie.**

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych  
w Radomiu  
*J. Chojnacka*  
**mgr inż. Joanna Chojnacka**