

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 18/2016

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ dla postępowania przetargowego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów na odcinku długości 2203,89 m**

Pytanie

Istnieją różnice pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową załączoną do przetargu. Zgodnie z SST wymagane warstwy nawierzchni to:

- warstwa ścieralna AC11S
- warstwa wiążąca AC16W
- warstwa podbudowy AC22P

W dokumentacji projektowej widnieje na zatoce autobusowej warstwa ścieralna – AC16W oraz wiążąca – AC22P, natomiast na jezdni warstwa ścieralna - AC11S oraz warstwa wiążąca – AC22W.

W kosztorysie ofertowym podano tylko 2 warstwy nawierzchni:

- AC22P gr. 7 cm w ilości 12 895 m²
- AC16W gr. 5 cm w ilości 12 580 m²

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie ilości i rodzaju warstw w ciągu jezdni i na zatoce autobusowej.

Po konsultacji z autorem projektu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie

Konstrukcję jezdni i zatoki autobusowej należy wykonać w/g warstw opisanych w SST tj.:

- AC11S gr. 5 cm
- AC16W gr. 7 cm


Specyfikacji na warstwę podbudowy z AC22P nie należy wykorzystywać w niniejszym postępowaniu.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź zmianie ulegnie opis poz. 24 i poz. 25 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót.

Na stronie internetowej <http://pzd-radom.finn.pl> - zakładka Zamówienia publiczne- przetargi - *Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów na odcinku długości 2203,89 m – Pytania i odpowiedzi* zamieszcza się:

1. Kosztorys ofertowy – po zmianach - Formularz 2.2. do SIWZ po zmianach
2. Przedmiar robót po zmianach - zał. nr 4 do SIWZ po zmianach
3. Przekroje normalne

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi na zadane pytanie oraz załączenie do oferty wypełnionego kosztorysu ofertowego – po zmianach (Formularz 2.2.)

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Radomiu

mgr inż. Joanna Chojnacka