

PYTANIA I ODPOWIEDZI

*do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 18/2016
(strona internetowa Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu)*

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) Wykonawca zwrócił się do zamawiającego z n/w pytaniami dotyczącymi treści SIWZ dla zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha – Męciszów na odcinku długości 2203,89 m”.

Pytanie

Przekroje normalne konstrukcji podają w opisie nazwę „PODBUDOWA CS”.

Czy jest to nazwa własna rodzaju podbudowy?

Na podstawie jakich parametrów Zamawiający dokonywać będzie oceny rozwiązania/środka równoważnego? Prosimy o szczegółowe wytyczne.

Po konsultacji z autorem dokumentacji projektowej, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Pzp udziela następujących wyjaśnień.

Odpowiedź na pytanie

Zastosowany przez projektanta opis został użyty wyłącznie przykładowo i nie zobowiązująco. Do wykonania podbudowy należy wykorzystać środki zwiększające odporność na absorpcję kapilarną wody, posiadające wymagane dokumenty, w szczególności aprobatę techniczną, oraz spełniające wymagania Zamawiającego podane w Specyfikacji Technicznej, Tablice 2 oraz 3. W celu dokonania przez Zamawiającego prawidłowej kontroli dokumentacyjnej Wykonawca zobowiązany jest posiadać aprobatę techniczną planowanego do zastosowania środka, zawierającą wskazane w Tablicy 3 zapisy.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na zadane pytania.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu

J. Chojnacka
mgr inż. Joanna Chojnacka