

PYTANIA I ODPOWIEDZI
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na zamówienie nr PZD.I.252.1.2.2018

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniem dotyczącym treści SIWZ dla postępowania przetargowego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Ilża – Wólka Gonciarska.**

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z projektem i rysunkami przekroje normalne, istniejące podłoże należy do kategorii G1.

Po konsultacji z autorem dokumentacji projektowej, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z projektem i badaniami technicznymi istniejące podłoże nawierzchni należy do grupy nośności G1. Wymagany wtórny moduł odkształcenia dla podłoża nawierzchni wynosi 80MPa.

Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej odpowiedzi na zadane pytanie.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Radomiu
Joanna Chojnacka
mgr inż. Joanna Chojnacka