



#### Uwagi:

- Kabel w wykopie należy układać linią falistą.
- Opaski informacyjne powinny zawierać następujące dane:
  - oznaczenie typu i przekroju kabla,
  - znak użytkownika (właściciela) kabla,
  - rok ułożenia kabla,
  - napięcie pracy kabla,
  - opis trasy kabla (skąd dokąd).
- Opaski informacyjne zakładać co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:
  - zmianie kierunku prowadzenia,
  - przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej i do złącza kablowego.
- Trasę kabla uporządkować przywracając nawierzchnię do stanu sprzed inwestycji.

PROJEKT	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3503W Młódnice - Jarosławice - Cerekiew - Radom wraz z budową ścieżki rowerowej TOM IIIc - Budowa kablowej sieci oświetlenia ulicznego DP 3503 w miejscowości Cerekiew na odcinku od skrzyżowania z ul. Złotą do posesji nr 124.		
ADRES	Droga powiatowa nr 3503W		
FAZA	Projekt Wykonawczy		
INWESTOR	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24 26-600 Radom		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	Pracownia Projektowa "RoadWay" ul. Klimontowska 15b, 04-672 Warszawa tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83		
TYTUŁ RYSUNKU	Ułożenie kabla w wykopie		
PROJEKTANT	mgr inż. Jan Paczuski specjalność instalacyjno - inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych - ST-275/82	Podpis	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mariusz Janiszewski		
Skala	Rewizja	Data	Numer rysunku
-	0	luty 2018	7