

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na zamówienie nr PZD.I.252.1.6.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Przebudowa drogi powiatowej nr 3564W Radom – Augustów (II Etap).**

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Prosimy o wskazanie na etapie przetargu do kogo należą elementy z rozbiórki, tj. kruszywo, kostka betonowe, przepusty rurowe, słupki, znaki. Jeśli Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź na pytanie 1

Słupki i znaki pochodzące z rozbiórki należą do Zamawiającego pozostałe materiały do Wykonawcy. Miejsce składowania w/w materiałów będzie uzgodnione na etapie budowy, miejsce to będzie zlokalizowane w odległości do 20 km od terenu budowy.

Pytanie nr 2

Dotyczy pozycji 17.1 i 17.2 przedmiaru robót. Prosimy o wskazanie średnic rur oraz rodzaj materiału z jakich należy wykonać zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej. Czy rury mogą być dwudzielne? Zamieszczona SST D-01.03.04 dotyczy tylko regulacji urządzeń.

Odpowiedź na pytanie 2

Należy zabezpieczyć sieci energetyczne i telekomunikacyjne rurami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A 11 PS oraz A 160 PS.

Pytanie nr 3

Dotyczy pozycji 11.3 przedmiaru robót. Prosimy o zamieszczenie wymienionego zestawienia.

Odpowiedź na pytanie 3

Zestawienie zostało zawarte w pkt 8.5. Opis techniczny do projektu budowlanego (nazwa pliku: DP 3564W PW opis) – zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia – Dokumentacja projektowa.

Pytanie nr 4

Dotyczy pozycji 12.6 przedmiaru robót. Prosimy o potwierdzenie że należy stosować rury PE DN160mm. Zamieszczona SST D-03.02.01 nie uwzględnia takich rur. Prosimy o korektę SST.

Odpowiedź na pytanie 4

Dopuszcza się stosować rury PE DN160mm.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie wykonania nawierzchni bitumicznych według najnowszych Wytycznych Technicznych.

Odpowiedź na pytanie 5

Dopuszcza się wykonanie nawierzchni bitumicznych według najnowszych Wytycznych Technicznych.

Pytanie nr 6

Czyją własność stanowi destruk po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej? Jeżeli destruk jest własnością Zamawiającego, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego wymaganej prawem decyzji na zbieranie i magazynowanie odpadu oraz wskazanie miejsca odwozu.

Odpowiedź na pytanie 6

Destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie grubości płyt EKO


Odpowiedź na pytanie 7

Wymiary płyt EKO 60x40x10cm.

Pozostałe ustalenia SIWZ pozostają bez zmian.

Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi.

Radom, dnia 12.03.2019 r.

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Radomiu

mgr inż. Joanna Chojnacka