

PYTANIA I ODPOWIEDZI
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na zamówienie nr PZD.I.252.1.20.2019

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego”

Część 1 – Remont drogi powiatowej nr 3516W Bartodzieje – Jastrzębia

Część 2 – Remont drogi powiatowej nr 3530W Klwatka – Bogusławice – Skaryszew

Część 3 – Remont drogi powiatowej nr 3334W Wir – Goszczewice – Przytyk

Część 4 – Remont drogi powiatowej nr 4011W Orońsko – Ruda Wielka

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” przekazuje poniżej:

TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie nr 1

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-03.01.03b. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 2

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-04.01.01. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 3

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-04.02.01. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 4

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-04.04.02. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 5

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-05.03.05a. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 6

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-05.03.05b. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 7

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-06.02.01. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 8

W załącznikach dotyczących Zadania 1 brak SST o numerze D-06.03.01a. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Odpowiedź na pytanie 1-8

Zamawiający zamieszcza w/w specyfikację techniczną.

Pytanie nr 9

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli wyrównani z betonu asfaltowego, opisującej poz. nr 6 przedmiaru robót Zadania 1.

Odpowiedź na pytanie 9

W opracowaniu brak tabeli wyrównań.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 3 przedmiaru robót Zadania 1. Prosimy o wskazanie długości rowów przewidzianych do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie 10

Długość rowów przewidzianych do czyszczenia $L = 1\,550$ m.

Pytanie nr 11

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 3 przedmiaru robót Zadania 1. Prosimy o wskazanie długości przepustów przewidzianych do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie 11

Długość przepustów przewidzianych do oczyszczenia $L = 50$ m.

Pytanie nr 12

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 11 przedmiaru robót Zadania 1. Prosimy o wskazanie przewidywanej przez Zamawiającego geometrii murków oporowych – czy mają to być ścianki oporowe prefabrykowane ze skrzydełkami, czy murki oporowe prefabrykowane proste, czy ścianki czołowe wylewane monolityczne? W informacji o konieczności zastosowania ścianek czołowych wylewanych monolitycznych, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji rysunkowej opisującej ich geometrię.

Odpowiedź na pytanie 12

Należy zastosować ścianki oporowe prefabrykowane ze skrzydełkami.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 12 przedmiaru robót Zadania 1. Prosimy o wskazanie przewidzianej przez Zamawiającego grubości ławy koniecznej do posadowienia przepustów pod zjazdami w wyżej wskazanej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 13

Ława żwirowa gr. 15 cm.

Pytanie nr 14

W załącznikach dotyczących Zadania 2 brak SST o numerze D-03.01.03b. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 15

W załącznikach dotyczących Zadania 2 brak SST o numerze D-05.03.05a. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 16

W załącznikach dotyczących Zadania 2 brak SST o numerze D-06.02.01. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Pytanie nr 17

W załącznikach dotyczących Zadania 2 brak SST o numerze D-06.03.01a. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego brakującego SST.

Odpowiedź na pytanie 14 - 17

Zamawiający zamieszcza w/w specyfikację techniczną.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 3 przedmiaru robót Zadania 2. Prosimy o wskazanie długości rowów przewidzianych do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie 18

Długość rowów przewidzianych do oczyszczenia $L=2070$ m.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 3 przedmiaru robót Zadania 2. Prosimy o wskazanie długości przepustów przewidzianych do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie 19

Długość przepustów przewidzianych do oczyszczenia $L=30$ m.

Pytanie nr 20

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 16 przedmiaru robót Zadania 2. Prosimy o wskazanie przewidywanej przez Zamawiającego geometrii murków oporowych – czy mają to być ścianki oporowe prefabrykowane ze skrzydełkami, czy murki oporowe prefabrykowane proste, czy ścianki czołowe wylewane monolityczne? W informacji o konieczności zastosowania ścianek czołowych wylewanych monolitycznych, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji rysunkowej opisującej ich geometrię.

Odpowiedź na pytanie 20

Należy zastosować ścianki oporowe prefabrykowane ze skrzydełkami.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 17 przedmiaru robót Zadania 2. Prosimy o wskazanie przewidzianej przez Zamawiającego grubości ławy koniecznej do posadowienia przepustów pod zjazdami w wyżej wskazanej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 21

Ława żwirowa gr. 15 cm.

Pytanie nr 22

Informujemy, że w załącznikach dotyczących Zadania 3 występuje dwukrotnie SST o numerze D-03.01.03. Prosimy o wyjaśnienie, którym SST należy się posługiwać podczas sporządzania wyceny?

Odpowiedź na pytanie 22

Należy posługiwać się pierwszym dokumentem SST.

Pytanie nr 23

Informujemy, że w załącznikach dotyczących Zadania 3 występuje dwukrotnie SST o numerze D-03.01.03b. Prosimy o wyjaśnienie, którym SST należy się posługiwać podczas sporządzania wyceny?

Odpowiedź na pytanie 23

Należy posługiwać się pierwszym dokumentem SST.

Pytanie nr 24

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 2 przedmiaru robót Zadania 3. Prosimy o wskazanie przewidywanej przez Zamawiającego szerokości karczowania zakrzaczeń, ewentualnie o podanie pola powierzchni tych zakrzaczeń.

Odpowiedź na pytanie 24

Przewidywana szerokość karczowania zakrzaczeń 1 m.

Pytanie nr 25

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 5 przedmiaru robót Zadania 3. Prosimy o wskazanie długości rowów przewidzianych do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie 25

Długość rowów przewidzianych do oczyszczenia $L = 2\,633$ m

Pytanie nr 26

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 5 przedmiaru robót Zadania 3. Prosimy o wskazanie długości przepustów przewidzianych do oczyszczenia.

Odpowiedź na pytanie 26

Długość przepustów przewidzianych do oczyszczenia $L = 30$ m.

Pytanie nr 27

Informujemy, że w załącznikach dotyczących Zadania 4 występuje dwukrotnie SST o numerze D-03.01.03b. Prosimy o wyjaśnienie, którym SST należy się posługiwać podczas sporządzania wyceny?

Odpowiedź na pytanie 27

Należy posługiwać się pierwszym dokumentem SST.

Pytanie nr 28

Prosimy o informację odnośnie poz. nr 2 przedmiaru robót Zadania 4. Prosimy o wskazanie przewidywanej przez Zamawiającego szerokości karczowania zakrzaczeń, ewentualnie o podanie pola powierzchni tych zakrzaczeń.

Odpowiedź na pytanie 28

Przewidywana szerokość karczowania zakrzaczeń to 1 m.

Pytanie nr 29

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada badania nośności podłoża dla przedmiotowych odcinków drogi Zadań od 1 do 4? Jeśli tak – prosimy o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający nie posiada badania nośności podłoża.

Pytanie nr 30

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną podłoża dla przedmiotowego odcinka drogi dla Zadań od 1 do 4? Jeśli tak – prosimy o ich zamieszczenie na stronie Internetowej Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 30

Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej podłoża.

Pytanie nr 31

Prosimy o zamieszczenie informacji odnośnie konstrukcji istniejącej nawierzchni jezdni.

Odpowiedź na pytanie 31

Dla Części 1 - 3516W

- ✓ kamień polny
- ✓ nawierzchnia asfaltowa

Dla Części 2 – 3530W

- ✓ stabilizacja
- ✓ nawierzchnia asfaltowa

Dla Części 3 – 3334W

- ✓ stabilizacja
- ✓ nawierzchnia asfaltowa

Dla Części 4 – 4011W

- ✓ tłuczeń
- ✓ nawierzchnia asfaltowa

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu pakietu projektowanych warstw bitumicznych – zarówno układ, jak i grubości warstw konstrukcyjnych dla Zadań od 1 do 4 jest zgodny z wytycznymi Katalogu Wzmocnień i Remontów Nawierzchni oraz Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych w zakresie minimalnej grubości konstrukcji warstw podbudowy pod kątem uzyskania mrozoochronności dla trasy kategorii ruchu KR 1-2? Nadmieniamy, że dopuszczenie do realizacji zgłoszonych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań projektowych może skutkować ograniczeniem odpowiedzialności z tytułu Gwarancji i Rękojmi.

Odpowiedź na pytanie 32

Nie dotyczy.

Pytanie nr 33

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 dla Zadań od 1 do 4?

Odpowiedź na pytanie 33

Zamawiający dopuszcza do stosowania wytycznych WT-1 Kruszywa 2014 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014.

Pytanie nr 34

Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych dla Zadań od 1 do 4?

Odpowiedź na pytanie 34

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania tablic informacyjnych.

Pytanie nr 35

Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych dla Zadań od 1 do 4, proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego projektu wymaganej przez Zamawiającego tablicy informacyjnej.

Odpowiedź na pytanie 35

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania tablic informacyjnych.

Pytanie nr 36

Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie tablic informacyjnych o robotach kontraktowych, proszę o określenie ich ilości dla każdego z Zadań.

Odpowiedź na pytanie 36

Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonania tablic informacyjnych.


W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający uzupełnia SIWZ o n/w dokumenty, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej <http://pzd-radom.finn.pl> – zakładka Zamówienia publiczne – Przetargi 2019 – 20. Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu radomskiego - Pytania i odpowiedzi:

- 1) SST dla Części 1
- 2) SST dla Części 2

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Prosimy o przygotowanie ofert z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi. Wprowadzenie powyższej zmiany nie spowodowało konieczności zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - zgodnie z art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp.

Radom, dnia 05.08.2019 r.

**Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Radomiu**


mgr inż. Joanna Chojnacka

