PODWIESZENIE URZĄDZEŃ OBCYCH

Skala 1:5

Przekrój A-A

1:5



Przekrój B-B

1:5



Uwagi

1. Elementy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe o gr. 85 um oraz dwukrotne nałożenie powłok malarskich.
2. Podwieszenie mocować do ustroju nośnego powyżej półek belek prefabrykowanych.
3. Podwieszenie mocować za pomocą kotew wklejanych M10 o długości L=130 mm (głębokość osadzenia 90 mm) i nośności min 5.0 kN. Wspornik zamocować przy pomocy 4 kotew.
4. Podwieszenia mocować w rozstawie co 3 m.

Widok z góry

1:5



Przekrój C-C

1:5



Nr	Liczba [szt]	Przedmiot	Długość [mm]	Masa [kg]		Powierzchnia malowania [m2]	Gatunek materiału	Uwagi
				1 szt.	całkowita			
1	2	0114.3/4.0	3000	32.70	65.40	2.15	S235JR	
2	1	[120	450	6.03	6.03	0.16	S235JR	
3	1	Bl. 12x115	200	2.21	2.21	0.06	S235JR	
4	2	Pręt ø8	400	0.16	0.32	0.02	S235JR	
5	8	Nakrętka M6		0.00	0.01		5.6B	PN-85/M-82101
6	8	Podkładka Do=6.5		0.01	0.06		St	PN-78/M-82005
KOTWA KAPY					74.03 kg	2.42 m2		

Wykonać: 7 szt.

INWESTOR KONIN
PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL.OKÓLNA 6, 62-510 KONIN

TEMAT:	***Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki - Podgóra w mieście Pionki***
ZAMAWIAJĄCY:	***POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOMIU UL. GRANICZNA 24 26-600 RADOM***
INWESTOR:	***ZARZĄD POWIATU RADOMSKIEGO UL. TADEUSZA MAZOWIECKIEGO 7 26-600 RADOM***
BRANŻA:	***MOSTOWA***
TREŚĆ RYSUNKU:	***Podwieszenie urządzeń obcych***

STANOWISKO	IMIE I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Wołoszyński WKP/0073/POOM/05 do proj. bez ograniczeń w specjalności mostowej	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Fidler 263/85/Pw mostowe bez ograniczeń	

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
28.06.2019 r.	***1 : 5***	***26***