



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 11
Tel.: 048 611 86 00 Fax.: 048 611 86 06

Kozienice dnia..... 2018-09-07

RM/ / / 3493 / 2018

.....INWESTOR Konin.....
.....ul. Okólna 6.....
.....62- 510 Konin.....

W załączeniu przesyłamy protokół z uzgodnienia
"Uzgodnienie budowy drogi w Pionkach ul. Spacerowa w odniesieniu do
istniejących urządzeń elektroenergetycznych"

Projektant: Stanisław Wairak
GT.8346/II/1377

Informujemy, że przedłożone opracowanie uzgadniamy tylko pod względem
zgodności z warunkami technicznymi zasilania.
Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami obciąża Wasze Biuro Projektowe

Protokół Nr 31/2018

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Kozienice
z dnia 2018-09-07

Po zapoznaniu się z wyżej wymienioną dokumentacją komisja w składzie:

1. Jarosław Kucharczyk
2. Mariusz Cencelewicz
3.

przedstawia następujące wnioski:
Uzgodniono ~~bez uwag~~ / z uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań z drogami istn. kable elektroenergetyczne należy chronić w rurach osłonowych dwudzielnych z uszczelniaczami dopasowanymi do średnicy rur.
2. Na kablach elektroenergetycznych wzdłuż dróg należy wykonać nawierzchnie rozbieralne, nie przewidywać krawężników na istn. kablach elektroenergetycznych.
3. Zachować odległość pionową przewodów linii napowietrznej od powierzchni drogi minimum 6m.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Kozienice
Dyrektor
Wojciech Jankowski