

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4 a, 02-235 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 43

Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Gazowa 11/13
26-600 Radom
tel. 48 332 41 26
henryk.jastrzebski@psgaz.pl

**INWESTOR KONIN –
PRACOWNIA PROJEKTOWA**
ul. Okólna 6
62-510 Konin

Wasz znak: pismo z dnia 16.08.2018 r.
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.R.763.626(1).18

Radom, 31.08.2018

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi powiatowej
nr 3522W Pionki – Podgóra na odcinku ul. Spacerowej i ul. Polnej w Pionkach

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 16.08.2018 r. (data wpływu 29.08.2018r.)
po zapoznaniu się z załączonym do pisma projektem zagospodarowania terenu
informujemy że:

- na rys 1.1 projektu zagospodarowania terenu istniejący gazociąg oznaczono kolorem żółtym, na rys. 1.2 sieć gazowa nie występuje,
- należy zachować przykrycie sieci gazowej znajdującej się w obrębie projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. z dn. 4 czerwca 2013r. poz. 640,
- w strefach kontrolowanych gazociągu należy kontrolować wszelkie działania, które mogłyby spowodować uszkodzenie gazociągu lub mieć negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie,
- prace ziemne wykonywane w bezpośredniej bliskości sieci gazowej wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela PSG Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie Gazownia w Pionkach z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401),
- o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić pisemnie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem Gazownię w Pionkach
ul. Słowackiego 17A, 26-670 Pionki.