

Informacja
o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. „**Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki**”, dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób określony poniżej:

- 1) zmiana ilości jednostek obmiarowych w poz. 39 kosztorysu ofertowego z 2298 m² na 298 m² (zaktualizowany Formularz 2.2. do SIWZ tj. kosztorys ofertowy w załączeniu),
- 2) zmiana ilości jednostek obmiarowych w poz. 39 przedmiaru robót z 2298 m² na 298 m² (zaktualizowany Przedmiar robót w załączeniu),
- 3) zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Tom I Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców:
 - a) treść pkt 16.10 – zmianie ulega data umieszczona na kopercie z ofertą : Nie otwierać przed dniem 05.02.2021 godz. 13:15
 - b) treść pkt 19.1 zmianie ulega data składania ofert: **w terminie do dnia 5 lutego 2021 r. do godz. 13:00.**
 - c) treść pkt 19.2 – zmianie ulega data otwarcia ofert: **w dniu 5 lutego 2021 r. o godz. 13:15**
- 4) w odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26.01.2020 r. zamieszcza wyjaśnienie jednostki projektowej, odmowy zatwierdzenia rozwiązania równoważnego w postaci wpustu deszczowego wykonanego z polipropylenu, o poniższej treści:

Ze względu na krótką praktykę stosowania studzienek wpustu ulicznego wykonanego z polipropylenu oraz to, że polipropylen jest tworzywem sztucznym ulegającym rozwarstwieniu i o dużej sztywności powierzchniowej, nie jest podatnym. Na skutek uderzenia (przy montażu) może dojść do pęknięcia. Trwałość w środowisku gruntowym, gdzie mogą wystąpić agresywne oddziaływania nie tylko z udziałem ścieków, nie jest znana. W przypadku zapadnięcia się pierścienia odciążającego, na ściany wpustu zaczyna działać siła wzdłużna, która spowoduje spękanie studni z tworzywa.

Zmiany opisana w pkt 3) prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w którym w pkt IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ulega zmianie na: **05.02.2021, godz. 13:00.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Prosimy o dołączenie do oferty zaktualizowanego kosztorysu ofertowego Formularz 2.2. do SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotycząca przedmiotowego postępowania, zaktualizowany Formularz 2.2. do SIWZ , zaktualizowany przedmiar robót, zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, gdzie udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, pod adresem <https://pzd-radom.finn.pl> (Zakładka Zamówienia publiczne → Przetargi 2020 → 28. Rozbudowa ul. Spacerowej i ul. Polnej wraz z budową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3522W Pionki – Podgóra w mieście Pionki.

DYREKTOR
powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Pionki
J. Chojnacka
mgr inż. Joanna Chojnacka