

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
ORAZ  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH  
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
na zamówienie nr PZD.I.252.1.24.2018**

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ dla postępowania przetargowego pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów – Polany (I Etap) wraz z budową ścieżki rowerowej.**

*Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:*

**Pytanie nr 1**

W załączonym kosztorysie ofertowym (poz. 35) słupki do znaków pionowych mają mieć średnicę 70 mm, natomiast według opisu do projektu 60 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Pytanie nr 2**

Zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (poz. 38) oznakowanie poziome należy wycenić jako cienkowarstwowe, natomiast według opisu do projektu jako grubowarstwowe. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Pytanie nr 3**

W przypadku konieczności wykonania oznakowania grubowarstwowego prosimy o określenie rodzaju oznakowania: gładkie czy strukturalne? Oraz chemoutwardzalne czy termoplastyczne ?

**Pytanie nr 4**

W związku ze zmianą technologii wykonania nawierzchni ciągu pieszo - rowerowego (oferta wariantowa) prosimy o podanie kategorii ruchu obowiązującej na w/w ciągu, zamieszczenie specyfikacji technicznej dotyczącej wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz wyodrębnienie w kosztorysie ofertowym wariantowym pozycji dot. w/w.

**Odpowiedź nr 1**

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych mają mieć średnicę 60 mm.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź zmianie ulegną opisy:

- ✓ poz. 35 i 36 kosztorysu ofertowego podstawowego (Formularz 2.2. do SIWZ i przedmiaru robót.
- ✓ poz. 38 i 39 kosztorysu ofertowego wariantowego (Formularz 2.3. do SIWZ i przedmiaru robót.

**Odpowiedź nr 2**

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź zmianie ulegną opisy:

- ✓ poz. 38 kosztorysu ofertowego podstawowego (Formularz 2.2. do SIWZ i przedmiaru robót.
- ✓ poz. 41 kosztorysu ofertowego wariantowego (Formularz 2.3. do SIWZ i przedmiaru robót.

### **Odpowiedź nr 3**

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź zmianie ulegną opisy:

- ✓ poz. 38 kosztorysu ofertowego podstawowego (Formularz 2.2. do SIWZ i przedmiaru robót.
- ✓ poz. 41 kosztorysu ofertowego wariantowego (Formularz 2.3. do SIWZ i przedmiaru robót.

### **Odpowiedź nr 4**

Dla ciągu pieszo-rowerowego nie określa się kategorii ruchu, gdyż służyć ona będzie wyłącznie poruszaniu się osób pieszych i rowerów.

Nawierzchnia bitumiczna ciągu pieszo – rowerowego ujęta został w kosztorysie ofertowym wariantowym (Formularz 2.3. do SIWZ) w pozycji nr 36 wraz z warstwą ścieralną jezdni, co zostało oznaczone stosowanym zapisem w nawiasie - (jezdni, ciąg pieszo-rowerowy).

Jednocześnie w opisie podano powierzchnię jezdni wynoszącą 6850 m<sup>2</sup> oraz powierzchnię ciągu pieszo-rowerowego wynoszącą 2506,5 m<sup>2</sup>.

Zamieszczone na stronie BIP Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zawierają specyfikację *05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 ; WT-2* (str. 219) dotyczącą wykonania warstwy ścieralnej na jezdni oraz ciągu pieszo – rowerowym.


**Zamawiający uwzględniając w/w zmiany zamieszcza na stronie internetowej <http://pzd-radom.finn.pl> → zakładka Zamówienia publiczne → Przetargi → 24. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3539W Radom – Gębarzów - Polany (I Etap):**

- 1. Formularz 2.2. do SIWZ Kosztorys ofertowy podstawowy – po zmianach**
- 2. Formularz 2.3. do SIWZ Kosztorys ofertowy wariantowy – po zmianach**
- 3. Przedmiary robót – po zmianach II**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wprowadzenie powyższej zmiany nie spowodowało konieczności zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - zgodnie z art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp.

**Prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonych odpowiedzi na zadane pytania.**

Dyrektor  
Powiatowego Zarządu Dróg  
Publicznych w Radomiu  
  
mgr inż. Joanna Chojnacka